

Iisalmen Luonnon Ystävien Yhdistys ry (ILYY)
Iisalmen luontomuseo, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 IISALMI
iisalmi.luontomuseo@gmail.com
p. 017-818 387, 0407212618
Y-tunnus 0758532-0

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 50, 50101 Mikkeli
kirjaamo.ita@avi.fi

Viite: ISAVI/264/2015

Asia: Muistutus Savon Voiman Iisalmen voimalaitoksen ympäristöluvan muutoksesta ja toiminnanaloittamisluvasta

Hakijan ympäristölupamuutoshakemus näyttää olevan lähtökohdaltaan hyvä. Muutamiin kohtiin haluamme kiinnittää huomiota.

1. Ympäristönsuojelulain mukainen raja suurten ja pienten polttolaitosten välillä on 50MW **polttoaineteho**. Hakemuksen perusteella näyttää siltä, että hakija ehdottaa sovellettavaksi väärä asetusta sillä perusteella, että laitoksen **höyryteho** on 45MW. Lupaharkinnassa tulee tarkistaa polttoaineteho.
2. Laitoksen tulee varautua tulipaloon ja vastaaviin tilanteisiin sellaisilla ratkaisulla, jotka estävät sammutus- tai vastaavien vesien joutumisen suoraan hulevesien joukkoon. Sammutusvedet on varauduttava pitämään alueella (esim. allastettuna) ja kierrättämään tarvittaessa palokunnalle sammutusveden saannin varmistamiseksi. Myös runsaiden sammutusvesien käytön yhteydessä tulee varautua siihen, että viemäreihin ei joudu öljynsekaista vettä tai muuten haitallisia aineita.
3. Hakemuksessa todetaan: "Kattilan pääpolttoaine on turve, jonka lisäksi poltetaan seospolttaineita metsähaketta ja teollisuuden puutähdettä." Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että käytettäessä puutähdettä polttoaineena tulee varmistua, että kyseessä on puhdas puu eikä se sisällä haitallisia aineita tai poltossa haitallisiksi muuttuvia aineita.

Iisalmessa 23.3.2015

Iisalmen Luonnon Ystävien Yhdistys ry.

Jarmo Yliluoma, puheenjohtaja

Pertti Kaarakainen, rahastonhoitaja